



Unia Europejska
Fundusz Spójności



RAPORT Z DOBORU ODBIORNIKÓW CIEPŁA



NAZWA OBIEKTU: Budynek stacji terenowej LTO
ADRES: Osuchy
KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 23-412, Łukowa

NAZWA INWESTORA: Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
ADRES: ul. Akademicka 13
KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 20-950, Lublin

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ: Geo-Projekt Invest
ADRES: ul. Urzędowska 139
KOD, MIEJSCOWOŚĆ: 23-200, Kraśnik

PROJEKTANT

Tytuł	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data, podpis
	Magdalena Gałek		04.2017 r.

Kraśnik, kwiecień 2017

1.) Zestawienie rodzaju ogrzewania i mocy pomieszczeń								
Lp.	Nazwa pomieszczenia	θ_i	A_r	Φ_{obl}	Rodzaj ogrzewania			
		°C	m ²	W	Grzejniki	Płaszczowe	Powietrzne	Inne
					W	W	W	W
0 Parter								
1.3	Łazienka	24,0	4,8	436,8	436,8			
1.4	Pokój	20,0	12,7	581,7	581,7			
1.5	Salon	20,0	38,1	1687,0	1687,0			
1.6	Aneks kuchenny	20,0	7,1	647,0	647,0			
1.7	WC	24,0	3,1	572,8	572,8			
Zestawienie dla Parter		20,5	65,7	3925,2	3925,2	0,0	0,0	0,0
1 Poddasze użytkowe								
2.1	Hol	20,0	11,2	362,2	362,2			
2.2	Pokój	20,0	15,6	682,6	682,6			
2.3	Pokój	20,0	14,1	633,3	633,3			
2.4	Łazienka	24,0	10,7	1055,5	1055,5			
2.5	Pokój	20,0	15,1	694,9	694,9			
2.6	Pokój	20,0	18,6	816,0	816,0			
Zestawienie dla Poddasze użytkowe		20,5	85,3	4244,6	4244,6	0,0	0,0	0,0
Zestawienie dla Budyńku		20,5	151,0	8169,8	8169,8	0,0	0,0	0,0

2.) Zestawienie grzejników w pomieszczeniach							
Lp.	Nazwa pomieszczenia	θ_i	A_f	Φ_{obl}	Dobre ogrzewanie grzejnikowe		
		°C	m ²	W	Model	Ilość	Producent
					-	szt.	-
0 Parter							
1.3	Łazienka	24,0	4,8	502,3	SAN 11 04	1,0	
1.4	Pokój	20,0	12,7	668,9	CV 11/600/900	1,0	
1.5	Salon	20,0	38,1	646,7	CV 11/600/900	3,0	
1.6	Aneks kuchenny	20,0	7,1	744,1	CV 11/600/900	1,0	
1.7	WC	24,0	3,1	658,7	SAN 07 09	1,0	
1 Poddasze użytkowe							
2.1	Hol	20,0	11,2	416,5	CV 11/600/900	1,0	
2.2	Pokój	20,0	15,6	785,0	CV 11/600/900	1,0	
2.3	Pokój	20,0	14,1	728,3	CV 11/600/900	1,0	
2.4	Łazienka	24,0	10,7	1213,8	SAN 18 07	1,0	
2.5	Pokój	20,0	15,1	799,2	CV 11/600/900	1,0	
2.6	Pokój	20,0	18,6	938,4	CV 11/600/900	1,0	

3) Zestawienie grzejników dla całego budynku				
Lp.	Producent	Model	Ilość	Uwagi
-	-	-	szt.	-
1		SAN 11 04	1,0	-
2		CV 11/600/900	10,0	-
3		SAN 07 09	1,0	-
4		SAN 18 07	1,0	-